

**La empresa DINUY, S.A. con domicilio social en la Calle Auzolan nº 2 en 20303 IRUN**

**Declara, bajo su única responsabilidad, que el producto:**



REFERENCIA	DENOMINACION
SE TEC 03N	Emergencia techo no perm. - 170 lm - IP40 - NG

**está fabricado de acuerdo con las siguientes directivas:**

- Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU
- Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU
- Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, y modificaciones posteriores publicadas hasta el 28 de octubre de 2022

**Y para declarar esta conformidad, se han utilizado las siguientes normas:**

- UNE-EN 50171:2002
- UNE-EN IEC 60598-1:2022
- UNE-EN IEC 60598-2-22:2023
- UNE-EN 62471:2009
- UNE-EN 62493:2015
- UNE-EN 55015:2013, +/A1:2016
- UNE-EN 61547:2011
- UNE-EN 61000-3-2:2014
- UNE-EN 61000-3-3:2013
- UNE-EN 50581:2012

REALIZADO POR	APROBADO POR
 Luis A. Sánchez Responsable Dpto. I+ D Fecha: 20/03/2025	 Antxon López González Gerente Fecha: 20/03/2025